

Gmina Miejska Kłodzko

pl. B. Chrobrego 1

57-300 Kłodzko

Znak pisma 04/RD4/RDE/845/09

Wniosek z dnia 2009-12-01

Nr kontrahenta:

**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH DO SIECI
ENERGIAPRO ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU
DLA V GRUPY PRZYŁĄCZENIOWEJ**

Odpowiadając na przedłożony, w dniu 2009-12-01 r. wniosek ustalamy warunki przyłączenia obiektu: obiekt użyteczności publicznej, Kłodzko, Twierdza.

a) zasilanie podstawowe	25,8	kW	b) zasilanie rezerwowe	---	kW
-------------------------	------	----	------------------------	-----	----

- Miejsce przyłączenia: istniejąca szafa kablowa SK-22.
- Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: zaciski odpływowe zabezpieczenia przeciążeniowego, w kierunku instalacji odbiorczej.
- Rodzaj połączenia z siecią urządzeń, instalacji lub innych sieci objętych wnioskiem: zasilanie należy wykonać przyłączem kablowym typu YAKXS 4x35 mm² od istniejącej szafa kablowa SK-22 do zestawu złączowo-pomiarowego (ZZP) przy SK-22.
- Zakres prac określony w pkt. 3.1 zrealizuje EnergiaPro S.A. Oddział w Wałbrzychu, na podstawie Umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.
- Od projektowanego przyłącza wewnętrzną linię zasilającą instalację odbiorczą realizuje inwestor własnym kosztem i staraniem.
- Zakres niezbędnych zmian w sieci, związanych z przyłączeniem: .
- Obowiązujący zakres wymagań wynikających z instrukcji ruchu i eksploatacji: nie dotyczą.
- Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: w miejscu ogólnie dostępnym.
- Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego. Należy przygotować miejsce do zainstalowania:
 - licznika energii czynnej 1-fazowego; 3-fazowego 1- strefowego – w przypadku wyboru jednostrefowego układu pomiarowo-rozliczeniowego
 - licznika energii czynnej 1-fazowego; 3-fazowego 2-strefowego i zegara sterującego 2-strefowego - w przypadku wyboru dwustrefowego układu pomiarowo-rozliczeniowego
- Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego: WT-00/T.
Maksymalna wielkość zabezpieczenia przeciążeniowego: 3x40 A.
- Dane dotyczące parametrów sieci niezbędne do ustalenia doboru zabezpieczeń oraz nastaw automatyki:
Stacja transformatorowa R-818-09, moc 400 kVA, zabezpieczenie 200 A. Linia nn YAKY 4x240 mm² długość 110 m.
- Instalacja elektryczna spełniać ma wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r., poz. 690). Ochronę od porażeń prądem elektrycznym zastosować zgodnie z normą znak PN-IEC/60364-4-41/2000.
- W instalacji elektrycznej zastosować środki ochrony przed przepięciami zgodnie z normą PN-IEC/60364-4-443/1999 i PN-91/E-08109.
- Projekt instalacji odbiorczej przedstawić do sprawdzenia pod względem zgodności z niniejszymi warunkami przyłączenia znak: 04/RD4/RDE/845/09.
- Ważność warunków ustala się na okres dwóch lat od daty wydania.
- Wysokość opłaty za rozbudowę sieci zgodnie z Taryfą Energii Elektrycznej zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr:

Wzrost mocy przyłączeniowej [kW]	Stawka opłaty od mocy przyłączeniowej [zł/kW]	Opłata za przyłączenie brutto [zł]
- 1 -	- 2 -	- 3 -
25,8	136,83+22% VAT	4306,86

Opłata za przyłączenie do sieci - brutto : 4306,86 zł

- Uwagi: -opłata za przyłączenie do sieci może ulec zmianie w przypadku zmiany Taryfy dla Energii Elektrycznej
-wpłaty należy dokonywać na konto: PeKaO S.A. nr 77 1240 6814 1111 0000 4937 6030

15. Odbiorca zobowiązany jest zgłosić pisemnie w ENERGIAPRO ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU każdy nowo nabyty agregat prądowórczy oraz uzgodnić techniczne warunki połączenia agregatu z zasilaną instalacją. Połączenie to winno być wykonane w sposób wykluczający pracę równoległą agregatu z siecią ENERGIAPRO S.A. ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU i podlega sprawdzeniu przez ENERGIAPRO ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU.

Informacje dodatkowe

- a) Po wykonaniu w/w prac, należy wystąpić do Rejonu Dystrybucji w Kłodzku z wnioskiem o sprawdzenie stanu technicznego instalacji odbiorczej dołączając: oświadczenie wykonawcy, protokoły pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej oraz skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej, zgodę właściciela budynku na realizację niniejszych technicznych warunków przyłączenia, dowód wpłaty za przyłączenie do sieci.
- b) Pobieranie energii elektrycznej może nastąpić po zawarciu przez Odbiorcę „Umowy o przesył i sprzedaż energii elektrycznej” w Biurze Obsługi Klienta w Kłodzku, ul. Objazdowa 8
- c) Wykonawca instalacji elektrycznej winien uczestniczyć przy sprawdzeniu technicznym.

Załączniki:

EnergiaPro S.A.
Oddział w Wałbrzychu
Rejon Dystrybucji w Kłodzku
Biuro Techniczne i Obsługa Klienta
(pieczęć i podpis Kierownika RDT)
Władysław Juchniewicz

EnergiaPro S.A.
Oddział w Wałbrzychu
Rejon Dystrybucji w Kłodzku
(pieczęć i podpis Kierownika Rejonu Dystrybucji Energii)
Janusz Anaszko

Rozdzielnik:

- 1. adresat
- 2. aa RDE