

Kłodzko, dnia 28.07.2009 r.

ZP/341/26/09

Do Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Cz. I zadania „Przebudowa ulicy Zajęcej w Kłodzku”

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania jednego z Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie tłucznia 31,5- 63 mm, zamiast 40-60 mm ?

Odp:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie frakcji 31,5- 63 mm.

KIEROWNIK
Wydziału Infrastruktury
18-07-2009