

Kłodzko, dnia 18.07.2013 r.

ZP-II.271.20.2013

Do Wykonawców  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
publicznego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: "**Budowa Kotłowni Gazowej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej znajdującego się w miejscowości Kłodzko przy ul. Wyspiańskiego 2d**"

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania i odpowiedzi:

1. Czy należy przewidzieć dostawę i montaż gazomierza w szafce gazowej?  
Ad.1. Gazomierz oraz szafka gazowa do montażu gazomierzy leży po stronie Zamawiającego.
2. czy w ofercie przewidzieć izolację instalacji wodociągowej?  
Ad.2. W ofercie proszę przewidzieć izolację instalacji wodociągowej.
3. Według nas długość przewodów instalacji gazowej wewnątrz budynku wynosi około 60m. W przedmiarze jest 18m. Którą wartość przyjąć?  
Ad.3. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym do opracowania oferty. Ofertę należy skalkulować tak, aby wykonać zadanie zgodnie z zakresem robót zawartym w dokumentacji projektowej. Jednocześnie informuję, że w związku z uzgodnieniem dokładnej lokalizacji szafki gazowej należy przyjąć odcinek długości 5,0 mb rurociągu instalacji gazowych z rur stalowych czarnych bez szwu o połączeniach spawanych o śr. norm. 40 mm na tylnej ścianie zewnętrznej budynku.
4. Proszę o określenie, w których pomieszczeniach przewiduje się ułożenie płytek i w jakim zakresie (posadzki, ściany)?  
Ad 4. Płytki podłogowe wraz z cokolikiem należy ułożyć w pomieszczeniu kotłowni. Przewidziane jest dwukrotne malowanie ścian kotłowni.
5. Proszę o określenie długości komina.  
Ad 5. Przewody spalinowe mają po 5,0 m. każdy.

**INSPEKTOR**  
ds. zamówień publicznych  
*Dagmara Sulkowska-Skaczylo*

Z-ca BURMISTRZA  
Miasta Kłodzka  
*Witold Krzelowski*