

TI/336/2010



Gmina Miejska Kłodzko  
Pl. B. Chrobrego 1  
57 – 300 Kłodzko

Dotyczy: Zapewnienia dostawy wody oraz określenia warunków technicznych podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej dla fontanny posadzkowej, nazwa inwestycji: Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Kanale Młynówki w Kłodzku przy ul. Daszyńskiego, Matejki (uzgodnienie nr 14/2010)

„Wodociągi Kłodzkie” Sp. z o. o. zapewni dostawę wody oraz podaje warunki techniczne do projektowania (ważne 2 lata).

**Doprowadzenie wody:** zaprojektować z istniejącej sieci wodociągowej wA Ø 100 biegnącej w chodniku ul. Daszyńskiego – sieć zaznaczono na załączonej mapie kolorem niebieskim. Na projektowanym przyłączy przewidzieć montaż komory wodomierzowej.

Dla zabezpieczenia układu instalacji wodociągowej przed zanieczyszczeniem na instalacji (za wodomierzem) przewidzieć montaż zaworu antyskażeniowego z możliwością nadzoru – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Budownictwa z dnia 3.04.2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz 456).

Wodociągi Kłodzkie sugerują odprowadzenie wód opadowych z działek, budynków oraz fontanny (przy wymianie) do Kanału Młynówka.

Projekt wykonać na aktualnych podkładach geodezyjnych i uzgodnić w spółce „Wodociągi Kłodzkie”.

**Ustalenia dodatkowe:** po pozytywnym odbierze technicznym i wpięciu do sieci miejskiej wykonane przyłącza zgodnie z art. 31 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków pozostaje własnością inwestora. Tym samym remonty, usuwanie awarii są kosztami odbiorcy usług.

Załącznik: 1. 1 egz planu syt. - wys.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru przyłączy wod. - kan.

TI a/a

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR SPÓŁKI  
mgr inż. Waldemar Bicz




## WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU URZĄDZEŃ I PRZYŁĄCZY WOD. - KAN.

Na terenie miasta Kłodzka.

1. Postawą przystąpienia do wykonania urządzeń lub przyłączy wod. - kan. jest opracowany na podstawie technicznych warunków podłączenia i uzgodniony w spółce „Wodociągi Kłodzkie” projekt techniczny, spełniający wymogi Prawa Budowlanego.
2. O przystąpieniu do robót należy powiadomić pisemnie „Wodociągi Kłodzkie” na 7 dni przed ich rozpoczęciem.
3. Roboty ulegające zakryciu powinny być zgłaszane do „Wodociągów Kłodzkich” celem ich odbioru.
4. Po zakończeniu robót instalacyjnych, przed zasypaniem wykopów następuje odbiór techniczny, poprzedzony próbą szczelności z udziałem przedstawiciela spółki. Odbiór i ewentualne przeprowadzenie próby szczelności są wykonywane odpłatnie.
5. Wpięcie wykonanych sieci i przyłączy wod. - kan. do istniejących urządzeń może być dokonane wyłączenie przez spółkę „Wodociągi Kłodzkie” lub pod jej nadzorem, odpłatnie na zlecenie Inwestora robót.
6. Do zlecenia należy dołączyć:
  - protokół z odbioru technicznego z pozytywnym protokołem próby szczelności.
  - powykonawczą inwentaryzację geodezyjną lub potwierdzenie jej zlecenia.
7. W przypadku przyłącza wodociągowego nieodpłatne zamontowanie wodomierza głównego wykonuje spółka „Wodociągi Kłodzkie” na wniosek Inwestora po wykonaniu czynności określonych w pkt. 5 i 6.
8. Podpisanie umowy o dostawę wody i odbiór ścieków następuje w chwili montażu wodomierza głównego.
9. Wydanie protokołu końcowego odbioru nastąpi po przedłożeniu inwentaryzacji geodezyjnej.
10. Po spełnieniu w/w warunków może nastąpić świadczenie usług dostawy wody i odbioru ścieków.

Powyższe warunki stanowią załącznik do wydawanych warunków technicznych podłączenia.

Zatwierdził:

PROKURENT  
Z-CA DYREKTORA  
  
mgr inż. Leszek Pietkiewicz



**„WODOCIĄGI KŁODZKIE”**

Sp. z o.o. ul. Piastowska 14 B

57-900 KŁODZKO

tel. 074/865 40 10, fax 074/867 20 95

NIP 823 17-19-939 REGON 891447060

