

WI-IV/7040/1/10

Do Wykonawców**Dotyczy zamówienia „Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej dróg gminnych i innych terenów będących własnością Gminy Miejskiej Kłodzko.”**

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania jednego z Wykonawców dotyczącego treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1

Zamawiający wymaga wykonania (poświadczenia odbycia) wizji lokalnej wykonanej przez oferenta w celu określenia zakresu robót przez co przerzuca na niego swoje obowiązki wynikające z PZP a wymienione powyżej.

Odpowiedź.

Zamawiający nie wymaga wykonania wizji lokalnej ani potwierdzenia jej wykonania. Zapis, który znajduje się w formularzu oferty zostanie zmieniony.

Pytanie 2

Zamawiający wymaga podania ceny za 1 mb „udrożnienie i płukanie kolektora wraz z wywozem osadu” nie precyzując jaki jest stopień zamulenia kanalizacji oraz jaka jest średnica kanału, a tym samym ilość osadu, nie wspominając o fakcie zróżnicowania cen za czyszczenie poszczególnych średnic.

Odpowiedź.

Powyższa usługa będzie rozliczana wg **ryczałtowej** ceny jednostkowej podanej przez oferenta niezależnie od średnicy kolektora czy też stopnia jego zamulenia.

Pytanie 3

Zamawiający nie precyzuje ilości osadu w studni rewizyjnej (zgodnie z KNR przyjmuje się do 30 cm i następnie dodatek za każde 10 cm powyżej)..

Odpowiedź.

Powyższa usługa będzie rozliczana wg **ryczałtowej** ceny jednostkowej podanej przez oferenta niezależnie od ilości osadu w studni.

Pytanie 4

Zamawiający wymaga podania ceny wyczyszczenia separatora i jego przeglądu nie podając podstawowych danych dotyczących ilości separatorów ich pojemności całkowitej (każdego osobno) lub typu i producenta, a tym bardziej terminu oddania separatorów do eksploatacji.

Odpowiedź.

Zamawiający uzupełni opis zamówienia w SIWZ.

Pytanie 5

Dokumentacja przetargu sporządzona została w sposób niestaranny i występuje szereg różnic pomiędzy określeniami w SIWZ a załączonymi do nich załącznikami np. w SIWZ nie wymaga się wadium a w druku o nazwie oferta wadium występuje.

Dodatkowo w projekcie umowy występują pozycje, które są wykazane w załączniku nr 8, którego

brak w specyfikacji:

4. Udrażnianie kanałów deszczowych wskazanych w załączniku nr 8 do SIWZ z przepłukaniem i wywozem osadu.
5. Czyszczenie studni rewizyjnych wskazanych w załączniku nr 8 do SIWZ wraz z wywozem osadu.

Odpowiedź.

We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach powinien być wskazany załącznik nr 7. Zamawiający poprawi wskazane omyłki pisarskie w SIWZ i załącznikach.

BURMISTRZ
Miejscowości
Bogusław Szpytma
Bogusław Szpytma

Do Wykonawców

Dotyczy zamówienia „Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej dróg gminnych i innych terenów będących własnością Gminy Miejskiej Kłodzko.”

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) modyfikuje się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej dróg gminnych i innych terenów będących własnością Gminy Miejskiej Kłodzko.”

Zakres modyfikacji jest następujący:

1. W rozdziale A.3 Opis przedmiotu zamówienia.**Jest:**

Przedmiotem zamówienia są:

1. Czyszczenie deszczowych wpustów ulicznych wskazanych w załączniku nr 7 wraz z udrożnieniem przykanalika i wywozem osadu.
2. Czyszczenie studni chłonnych wraz z wywozem osadu.
3. Czyszczenie odwodnień liniowych wraz z wywozem osadu.
4. Udrażnianie kanałów deszczowych wskazanych w załączniku nr 8 z przepłukaniem i wywozem osadu.
5. Czyszczenie studni rewizyjnych wskazanych w załączniku nr 6 wraz z wywozem osadu.
6. Wyczyszczenie separatorów wraz z wywozem osadu w tym uwzględnić przegląd separatorów raz na miesiąc:
 - sprawdzenie stanu technicznego włączów separatora,
 - wzrokowa kontrola stanu odbiornika ścieków odprowadzanych z separatorów,
 - sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania poszczególnych elementów składowych separatora (plywaki, sekcje lamelowe, komory koalescencyjne, maty filtracyjne, wkłady koksowe itp.),
 - konserwacja ruchomych elementów separatora zgodnie z instrukcją obsługi,
 - pomiar warstwy odseparowanego oleju w poszczególnych zbiornikach systemu,
 - pomiar warstwy szlamów zaolejonych zgromadzonych w poszczególnych zbiornikach systemu odpowiednimi narzędziami,
 - kontrola działania instalacji alarmowej (o ile jest zamontowana),
 - założenie książki eksploatacji separatora,
 - dokonanie odpowiednich wpisów w książce eksploatacji separatora po dokonaniem przeglądu,
 - dokonanie wpisu w książkę eksploatacji separatora numeru decyzji właściwego organu administracyjnego na wytwarzanie odpadów w separatorach przez firmę wykonującą przegląd zgodnie z art. 3. 3 oraz art.17.1 1) ustawy o odpadach (Dz.U. Z 2001 roku nr 62, poz. 628),
 - sporządzenie protokołu z wykonanego przeglądu (w protokole musi znaleźć się odrębny szkic instalacji separatorów oraz kanalizacji deszczowej),
 - wykonanie materiału zdjęciowego z wykonanego przeglądu,
 - określenie terminu czyszczenia separatora

- czyszczenie separatora wraz z wywozem szlamu w przypadku, gdy występować będzie:
- silne zaszlamienie i zaolejenie filtrów koalescencyjnych (gąbkowych, lamelowych, koksowych i innych), lub
- w separatorze zgromadzi się film olejowy o wysokości 4/5 maksymalnej dopuszczalnej grubości, lub
- w instalacji separatorów widoczne będą ślady podpiętrzenia, lub
- widoczne będą ślady substancji ropopochodnych w studzienkach rewizyjnych za instalacją separatorów.

7. Pozostałe roboty związane z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacji deszczowej jak np.: wyczyszczenie piaskownika, regulacja wpustów ulicznych, wymiana (uzupełnienie) kratki wpustów ulicznych, wymiana (uzupełnienie) pokryw studni rewizyjnych, naprawa studni kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych, konserwacja zaworów, zasuw i innych elementów sieci kanalizacji deszczowej.

Pozycje wyszczególnione w punktach od 1 do 6 rozliczane będą wg cen jednostkowych (ryczałt). Pozycja 7 rozliczana będzie kosztorysem powykonawczym przy zastosowaniu składników cenotwórczych (koszty roboczo-godziny, zysk, koszty ogólne), a prace sprzętu wg średnich cen Sekocenbudu za ostatni kwartał w stosunku daty wykonania usługi oraz materiały po kosztach zakupu.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest posiadać uzgodnienia w zakresie gospodarki odpadami na podstawie Ustawy o odpadach. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu Ustawy o odpadach i na nim ciążyą wszystkie obowiązki określone w ww. ustawie. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z usunięciem odpadów z miejsca wytworzenia wraz z wykorzystaniem odpadów i ich unieszkodliwieniem.

W załączniku nr 7 przedstawiono odpis ze spisu inwentaryzacyjnego kanalizacji deszczowej. Oprócz urządzeń wskazanych w załączniku nr 7 Zamawiający będzie zlecał czyszczenie studni chłonnych oraz studni kanalizacji deszczowej znajdujących się poza ulicami, np. na podwórkach, których właścicielem jest Gmina Miejska Kłodzko – Zamawiający nie posiada wykazu tych urządzeń.

Obecnie na sieci administrowanej przez Zamawiającego nie ma separatorów. Urządzenia te zostaną przekazane do użytkowania w 2010 roku po zakończeniu inwestycji związanych z przebudową ul. Objazdowej, Kolejowej, Mostu XV-lecia, rozbudowy cmentarza komunalnego. Wykonanie usługi polegać będzie na realizacji zleceń składanych przez Zamawiającego w miarę potrzeb wynikających z bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej. Zlecenia składane będą w formie pisemnej i przesyłane faksem lub drogą elektroniczną jako skan zlecenia – każdorazowo wymagane będzie potwierdzenie przyjęcia zlecenia zwrotnym faksem lub mailem. Wykonawca i Zamawiający wyznaczą osoby upoważnione do kontaktów w sprawie realizacji usługi. W zleceniu, o którym wyżej mowa Zamawiający określi termin wykonania, określenie terminu „niezwłocznie” oznacza, że robotę należy wykonać do dwóch godzin od otrzymania zlecenia.

W sytuacjach awaryjnych, jak np. brak odpływu wód opadowych z powodu niedrożnych wpustów lub studni kanalizacji deszczowej podczas dużych opadów, Zamawiający przewiduje składanie zleceń również po godz. 15.30, a także w soboty i niedziele oraz w inne dni wolne od pracy. W takich przypadkach prace będą mogli zlecić telefonicznie również funkcjonariusze Straży Miejskiej w Kłodzku. Zlecenia takie zostaną potwierdzone pisemnie.

W 2009 roku zlecono czyszczenie 564 szt. wpustów ulicznych.: usunięto pomyłki pisarskie błędnie wskazujące numer załącznika oraz uzupełniono opis przedmiotu zamówienia uszczegóławiając część dotyczącą utrzymania separatorów zmieniając zakres usługi i sposób obliczenia ceny.

Modyfikuje się na:

Przedmiotem zamówienia są:

1. Czyszczenie deszczowych wpustów ulicznych wskazanych w załączniku nr 7 wraz z udrożnieniem przykanalika i wywozem osadu.
2. Czyszczenie studni chłonnych wraz z wywozem osadu.
3. Czyszczenie odwodnień liniowych wraz z wywozem osadu.

4. Udrażnianie kanałów deszczowych wskazanych w załączniku nr 7 z przepłukaniem i wywozem osadu.


5. Czyszczenie studni rewizyjnych wskazanych w załączniku nr 7 wraz z wywozem osadu.

6. Utrzymanie osadnika i separatora ul. Objazdowa. Utrzymanie należy rozumieć jako przeprowadzanie okresowych kontroli i w razie potrzeby czyszczenie urządzeń.

Osadnik wraz z separatorem zostaną oddane do użytku w lipcu 2010 roku.

Producent: BS SYSTEM Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Usługowa 4, 73-110 Stargard Szczeciński.


Dane separatora



separator

Separator koalescencyjny z filtrem lamelowym.		
typu BS-P-	60 -2005	w cenie
przepustowość nom.	60	dm ³ /s
Aminim.	1,65	m w zapytaniu
B=	1,72	m
C=	1,65	m
Hc=	3,37	m
DN= (mm) wlot/wylot	400	PCV
Dw= (mm)	2000	
waga najcięższego elementu	6000	kg

Dane osadnika



osadnik

Osadnik		
typu OS-BS	1000	
poj. użytkowa	1000	dm ³
A=	1,19	m
B=	2,17	m
C=	2,15	m
Hc=	3,36	m
DN= (mm) wlot/wylot	400	PCV
Dw= (mm)	2500	
waga najcięższego elementu	7000	kg

Kontrola separatora polega na:

- sprawdzeniu ilości zgromadzonych substancji ropopochodnych
- sprawdzeniu stopnia wypełnienia osadnika
- sprawdzeniu stanu technicznego filtrów.

W trakcie pierwszego roku eksploatacji separatora należy przeprowadzić kontrolę, co najmniej raz w miesiącu oraz dodatkowo po każdym burzowym opadzie deszczu.

Kontrola obejmuje w kolejności:

- zdjęcie pokrywy żeliwnej
- przewietrzenie komory separatora
- włożenie drabinki do studzienki i wejście do komory separatora
- przegląd otworów wlotowego i wylotowego rur kanalizacyjnych
- sprawdzenie ilości osadu w separatorze grawitacyjnym (grubość warstwy osadu nie może przekroczyć 0,4 m)
 - sprawdzenie ilości związków ropopochodnych pływających po powierzchni (obserwacja poziomu lustra ścieków w stosunku do poziomu rury dopływowej ścieków-maksymalny poziom ścieków powinien wynosić ok. 1 cm poniżej rury wlotowej)
 - sprawdzenie stanu technicznego filtrów.

Kontrola powinna również obejmować sprawdzenie osadnika zlokalizowanego przed separatorem.

Z kontroli należy przygotować materiał zdjęciowy.

Ponadto należy uwzględnić założenie i prowadzenie książki eksploatacji separatora.

Jeżeli kontrola wskaże konieczność czyszczenia osadnika lub separatora należy je przeprowadzić bez potrzeby odrębnego zlecenia Zamawiającego.

7. Pozostałe roboty związane z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacji deszczowej jak np.: wyczyszczenie piaskownika, regulacja wpustów ulicznych, wymiana (uzupełnienie) kratki wpustów ulicznych, wymiana (uzupełnienie) pokryw studni rewizyjnych, naprawa studni kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych, konserwacja zaworów, zasuw i innych elementów sieci kanalizacji deszczowej.

Pozycje wyszczególnione w punktach od 1 do 6 rozliczane będą wg ryczałtowych cen jednostkowych. Pozycja 7 rozliczana będzie kosztorysem powykonawczym przy zastosowaniu składników cenotwórczych (koszty robociznogodziny, zysk, koszty ogólne), a prace sprzętu wg średnich cen Sekocenbudu za ostatni kwartał w stosunku daty wykonania usługi oraz materiały po kosztach zakupu.

W załączniku nr 7 przedstawiono odpis ze spisu inwentaryzacyjnego kanalizacji deszczowej.

Oprócz urządzeń wskazanych w załączniku nr 7 Zamawiający będzie zlecał czyszczenie studni chłonnych oraz studni kanalizacji deszczowej znajdujących się poza ulicami, np. na podwórkach, których właścicielem jest Gmina Miejska Kłodzko – Zamawiający nie posiada wykazu tych urządzeń.

Wykonanie usługi polegać będzie na realizacji zleceń składanych przez Zamawiającego w miarę potrzeb wynikających z bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej oprócz utrzymania osadnika i separatora ul. Objazdowa, gdzie ich kontrole należy przeprowadzać raz na miesiąc w pierwszym roku eksploatacji i po każdym ulewnym opadzie. Zlecenia składane będą w formie pisemnej i przesyłane faksem lub drogą elektroniczną jako skan zlecenia – każdorazowo wymagane będzie potwierdzenie przyjęcia zlecenia zwrotnym faksem lub mailem. Wykonawca i Zamawiający wyznaczą osoby upoważnione do kontaktów w sprawie realizacji usługi. W zleceniu, o którym wyżej mowa Zamawiający określi termin wykonania, określenie terminu „niezwłocznie” oznacza, że robotę należy wykonać do dwóch godzin od otrzymania zlecenia.

W sytuacjach awaryjnych, jak np. brak odpływu wód opadowych z powodu niedrożnych wpustów lub studni kanalizacji deszczowej podczas dużych opadów, Zamawiający przewiduje składanie zleceń również po godz. 15.30, a także w soboty i niedziele oraz w inne dni wolne od pracy. W takich przypadkach prace będą mogli zlecić telefonicznie również funkcjonariusze Straży Miejskiej w Kłodzku. Zlecenia takie zostaną potwierdzone pisemnie.

W 2009 roku zlecono czyszczenie 564 szt. wpustów ulicznych.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest posiadać uzgodnienia w zakresie gospodarki odpadami na podstawie Ustawy o odpadach. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu Ustawy o odpadach i na nim ciążyą wszystkie obowiązki określone w ww. ustawie. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z usunięciem odpadów z miejsca wytworzenia wraz z wykorzystaniem odpadów i ich unieszkodliwieniem.

2. W rozdziale B.11. Kryteria wyboru i ocena ofert.

Jest:

Lp.	Opis robót	Waga procentowa
1	Wyczyszczenie deszczowego wpustu ulicznego wraz z udrożnieniem przykanalika i wywozem osadu.	40,00%
2.	Wyczyszczenie studni chłonnej wraz z wywozem osadu.	10,00%
3.	Wyczyszczenie odwodnienia liniowego wraz z wywozem osadu.	10,00%
4.	Udrożnienie kolektora z przepłukaniem kolektora i wywozem osadu.	10,00%
5.	Wyczyszczenie studni rewizyjnej wraz z wywozem osadu.	10,00%
6	Wyczyszczenie separatora wraz z wywozem osadu i przeglądem separatora raz na miesiąc.	5,00%
7	Koszty roboczogodziny.	5,00%
8	Zysk.	5,00%
9	Koszty ogólne.	5,00%

Modyfikuje się na:

Lp.	Opis robót	Waga procentowa
1	Wyczyszczenie deszczowego wpustu ulicznego wraz z udrożnieniem przykanalika i wywozem osadu.	40,00%
2.	Wyczyszczenie studni chłonnej wraz z wywozem osadu.	10,00%
3.	Wyczyszczenie odwodnienia liniowego wraz z wywozem osadu.	10,00%
4.	Udrożnienie kanału deszczowego z przepłukaniem kanału i wywozem osadu.	10,00%
5.	Wyczyszczenie studni rewizyjnej wraz z wywozem osadu.	10,00%
6	Utrzymanie osadnika i separatora ul. Objazdowa.	5,00%
7	Koszty roboczogodziny.	5,00%
8	Zysk.	5,00%
9	Koszty ogólne.	5,00%

3. W rozdziale C – Opis sposobu obliczania ceny

Jest:

Lp.	Wykaz robót
1	Wyczyszczenie deszczowego wpustu ulicznego wraz z udrożnieniem przykanalika i wywozem osadu.
2.	Wyczyszczenie studni chłonnej wraz z wywozem osadu.
3.	Wyczyszczenie odwodnienia liniowego wraz z wywozem osadu.
4.	Udrożnienie kolektora z przepłukaniem i wywozem osadu.
5.	Wyczyszczenie studni rewizyjnej wraz z wywozem osadu.
6	Wyczyszczenie separatora wraz z wywozem osadu i przeglądem separatora raz na miesiąc.
7	Koszty roboczogodziny.
8	Zysk.
9	Koszty ogólne.

Modyfikuje się na:

Lp.	Wykaz robót
1	Wyczyszczenie deszczowego wpustu ulicznego wraz z udrożnieniem przykanalika i wywozem osadu.
2.	Wyczyszczenie studni chłonnej wraz z wywozem osadu.
3.	Wyczyszczenie odwodnienia liniowego wraz z wywozem osadu.
4.	Udrożnienie kanału deszczowego z przepłukaniem kanału i wywozem osadu.
5.	Wyczyszczenie studni rewizyjnej wraz z wywozem osadu.
6	Utrzymanie osadnika i separatora ul. Objazdowa.
7	Koszty roboczogodziny.
8	Zysk.
9	Koszty ogólne.

4. W rozdziale D.1 projekt umowy

Jest:

§1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pod nawą „Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej dróg gminnych i innych terenów będących własnością Gminy Miejskiej Kłodzko.”

2. Przedmiotem usługi są:

1. Czyszczenie deszczowych wpustów ulicznych wskazanych w załączniku nr 7 do SIWZ wraz z udrożnieniem przykanalika i wywozem osadu.

2. Czyszczenie studni chłonnych wraz z wywozem osadu.

3. Czyszczenie odwodnień liniowych wraz z wywozem osadu.

4. Udrażnianie kanałów deszczowych wskazanych w załączniku nr 8 do SIWZ z przepłukaniem i wywozem osadu.

5. Czyszczenie studni rewizyjnych wskazanych w załączniku nr 8 do SIWZ wraz z wywozem osadu.

6. Wyczyszczenie separatorów wraz z wywozem osadu w tym:

- założenie i prowadzenie Książek Eksploatacji Separatorów,

- serwisowanie urządzeń po wyczyszczeniu separatora polegające na kontroli stanu technicznego poszczególnych elementów urządzenia (wraz ze sporządzaniem protokołu przeglądu technicznego),

- wykonywanie kontroli separatorów (co dwa tygodnie) polegających na sprawdzeniu ilości zanieczyszczeń, co jest podstawą do zlecenia prac czyszczenia danego separatora.

Kontrola separatora winna obejmować: pobór prób ścieków oczyszczonych oraz określenie stężenia zawiesiny ogólnej i substancji ropopochodnych, pomiar grubości warstwy zgromadzonego osadu w komorze osadowej, ocenę stanu technicznego urządzenia.

7. Pozostałe roboty związane z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacji deszczowej jak np.: czyszczenie piaskownika, regulacja wpustów ulicznych, wymiana (uzupełnienie) kratak wpustów ulicznych, wymiana (uzupełnienie) pokryw studni rewizyjnych, naprawa studni kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych, konserwacja zaworów, zasuw i innych elementów sieci kanalizacji deszczowej.

Modyfikuje się na:

§1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pod nawą „Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej dróg gminnych i innych terenów będących własnością Gminy

Miejskiej Kłodzko.”

2. Przedmiotem usługi są:

1. Czyszczenie deszczowych wpustów ulicznych wskazanych w załączniku nr 7 do SIWZ wraz z udrożnieniem przykanalika i wywozem osadu.
2. Czyszczenie studni chłonnych wraz z wywozem osadu.
3. Czyszczenie odwodnień liniowych wraz z wywozem osadu.
4. Udrażnianie kanałów deszczowych wskazanych w załączniku nr 7 do SIWZ z przepłukaniem i wywozem osadu.
5. Czyszczenie studni rewizyjnych wskazanych w załączniku nr 7 do SIWZ wraz z wywozem osadu.
6. Utrzymanie osadnika i separatora ul. Objazdowa.
7. Pozostałe roboty związane z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacji deszczowej jak np.: czyszczenie piaskownika, regulacja wpustów ulicznych, wymiana (uzupełnienie) kratki wpustów ulicznych, wymiana (uzupełnienie) pokryw studni rewizyjnych, naprawa studni kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych, konserwacja zaworów, zasuw i innych elementów sieci kanalizacji deszczowej.

Jest:

§6

1. Niżej wymienione roboty:

1. Czyszczenie deszczowych wpustów ulicznych wraz z udrożnieniem przykanalika i wywozem osadu.
2. Czyszczenie studni chłonnych wraz z wywozem osadu.
3. Czyszczenie odwodnień liniowych wraz z wywozem osadu.
4. Udrażnianie z przepłukaniem kolektora wraz z wywozem osadu.
5. Wyczyszczenie studni rewizyjnej wraz z wywozem osadu i przeglądem studni.
6. Wyczyszczenie separatorów wraz z wywozem osadu w tym:
 - założenie i prowadzenie Książek Eksploatacji Separatorów,
 - serwisowanie urządzeń po wyczyszczeniu separatora polegające na kontroli stanu technicznego poszczególnych elementów urządzenia (wraz ze sporządzaniem protokołu przeglądu technicznego),
 - wykonywanie kontroli separatorów (raz na miesiąc) polegających na sprawdzeniu ilości zanieczyszczeń, co jest podstawą do zlecenia prac czyszczenia danego separatora. Będą rozliczane kosztorysami powykonawczymi wg ryczałtowych cen jednostkowych określonych w wyniku postępowania przetargowego.
2. Pozostałe roboty związane z przedmiotem zamówienia, dla których złożona oferta nie zawiera ryczałtowych cen jednostkowych, a które będą konieczne do wykonania, rozliczane będą kosztorysem powykonawczym przy zastosowaniu składników cenotwórczych:
 - Rg (roboczo-godzina) -zł,
 - Ko (koszty ogólne) -%,
 - Z (narzut zysku) -%,
3. Dla robót rozliczanych kosztorysem powykonawczym, o którym mowa w ust.2 prace sprzętu rozliczane będą wg średnich cen Sekocenbudu za ostatni kwartał w stosunku do daty wykonania usługi oraz materiały po kosztach zakupu. Podstawą określenia nakładów rzeczowych będą odpowiednie pozycje KNR-ów, lub zatwierdzona przez Zamawiającego kalkulacja indywidualna.
4. Ryczałtowe ceny jednostkowe robót oraz pozostałe czynniki cenotwórcze określone w wyniku postępowania przetargowego nie będą podlegały waloryzacji z żadnych powodów w okresie realizacji Umowy.

Modyfikuje się na:

§6

1. Niżej wymienione roboty:

1. Czyszczenie deszczowych wpustów ulicznych wraz z udrożnieniem przykanalika i wywozem osadu.

2. Czyszczenie studni chłonnych wraz z wywozem osadu.
3. Czyszczenie odwodnień liniowych wraz z wywozem osadu.
4. Udrożnienie kanału deszczowego z przepłukaniem kanału i wywozem osadu..
5. Wyczyszczenie studni rewizyjnej wraz z wywozem osadu i przeglądem studni.
6. Utrzymanie osadnika i separatora ul. Objazdowa.

będą rozliczane kosztorysami powykonawczymi wg ryczałtowych cen jednostkowych określonych w wyniku postępowania przetargowego.

2. Pozostałe roboty związane z przedmiotem zamówienia, dla których złożona oferta nie zawiera ryczałtowych cen jednostkowych, a które będą konieczne do wykonania, rozliczane będą kosztorysem powykonawczym przy zastosowaniu składników cenotwórczych:
 - Rg (roboczo-godzina) -zł,
 - Ko (koszty ogólne) -%,
 - Z (narzut zysku) -%,
3. Dla robót rozliczanych kosztorysem powykonawczym, o którym mowa w ust.2 prace sprzętu rozliczane będą wg średnich cen Sekocenbudu za ostatni kwartał w stosunku do daty wykonania usługi oraz materiały po kosztach zakupu. Podstawą określenia nakładów rzeczowych będą odpowiednie pozycje KNR-ów, lub zatwierdzona przez Zamawiającego kalkulacja indywidualna.
4. Ryczałtowe ceny jednostkowe robót oraz pozostałe czynniki cenotwórcze określone w wyniku postępowania przetargowego nie będą podlegały waloryzacji z żadnych powodów w okresie realizacji Umowy.

Jest:

Załącznik nr 1 do umowy nr WI/.../10

Cennik usług

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Cena netto	Podatek VAT (... %)	Cena brutto
1	Wyczyszczenie deszczowego wpustu ulicznego wraz z udrożnieniem przykanalika i wywozem osadu.	zł/szt.			
2.	Wyczyszczenie studni chłonnej wraz z wywozem osadu.	zł/szt.			
3.	Wyczyszczenie odwodnienia liniowego wraz z wywozem osadu.	zł/mb			
4.	Udrożnienie z przepłukaniem kolektora wraz z wywozem osadu.	zł/mb.			
5.	Wyczyszczenie studni rewizyjnej wraz z wywozem osadu.	zł/szt.			
6	Wyczyszczenie separatora wraz z wywozem osadu i przeglądem separatora raz na miesiąc.	zł/szt.			
Pozostałe roboty związane z bieżącym utrzymaniem kanalizacji deszczowej					
7	Koszty roboczo-godziny.	zł/rbh			
8	Zysk.	%			
9	Koszty ogólne.	%			

Modyfikuje się na:

Załącznik nr 1 do umowy nr WI/.../10

Cennik usług

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Cena netto	Podatek VAT (... %)	Cena brutto
1	Wyczyszczenie deszczowego wpustu ulicznego wraz z udrożnieniem przykanalika i wywozem osadu.	zł/szt.			
2.	Wyczyszczenie studni chłonnej wraz z wywozem osadu.	zł/szt.			
3.	Wyczyszczenie odwodnienia liniowego wraz z wywozem osadu.	zł/mb			
4.	Udrożnienie kanału deszczowego z przepłukaniem kanału i wywozem osadu.	zł/mb.			
5.	Wyczyszczenie studni rewizyjnej wraz z wywozem osadu.	zł/szt.			
6	Utrzymanie osadnika i separatora ul. Objazdowa.	zł/miesiąc			
Pozostałe roboty związane z bieżącym utrzymaniem kanalizacji deszczowej					
7	Koszty roboczogodziny.	zł/rbh			
8	Zysk.	%			
9	Koszty ogólne.	%			

5. W rozdziale E – Standardowe formularze.

Istniejący Załącznik nr 1 Formularz oferty zastępuje się poniższym załącznikiem nr 1 Formularz oferty.

Załącznik nr 1 Formularz oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)	OFERTA
-----------------------------------	---------------

**URZĄD MIASTA W KŁODZKU
PL. B. CHROBREGO 1
57-300 KŁODZKO**

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wyrażam/wyrażamy chęć uczestnictwa w przetargu nieograniczonym p.n.: „Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej dróg gminnych i innych terenów będących własnością Gminy Miejskiej Kłodzko.” i składam/składamy niniejszą ofertę.

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

.....

.....

Zarejestrowany adres Wykonawcy:

.....

.....

tel.: fax:

REGON: NIP:

Do kontaktowania się z Zamawiającym w czasie trwania procedury przetargowej wyznaczamy:

Imię i nazwisko

Podejmujemy się wykonania zakresu prac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz normami i należyłą starannością, będących przedmiotem zamówienia przy zastosowaniu w rozliczeniach przez cały okres obowiązywania umowy poniższych cen jednostkowych netto. Jednocześnie dla postępowania przetargowego podajemy poniżej ceny jednostkowe brutto:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Cena netto	Podatek VAT (... %)	Cena brutto
1	Wyczyszczenie deszczowego wpustu ulicznego wraz z udrożnieniem przykanalika i wywozem osadu.	zł/szt.			
2.	Wyczyszczenie studni chłonnej wraz z wywozem osadu.	zł/szt.			
3.	Wyczyszczenie odwodnienia liniowego wraz z wywozem osadu.	zł/mb			
4.	Udrożnienie kanału deszczowego z przepłukaniem kanału i wywozem osadu.	zł/mb.			
5.	Wyczyszczenie studni rewizyjnej wraz z wywozem osadu.	zł/szt.			
6	Utrzymanie osadnika i separatora ul. Objazdowa.	zł/miesiąc			
Pozostałe roboty związane z bieżącym utrzymaniem kanalizacji deszczowej					
7	Koszty roboczogodziny.	zł/rbh			
8	Zysk.	%			
9	Koszty ogólne.	%			

Powyższe ceny obejmują pełny zakres realizacji zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów zamówienia określonych w opisie przedmiotu zamówienia, jak również w innych warunkach przedstawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz modyfikacjami i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
2. Akceptujemy projekt umowy wg wzorca wymaganego przez Zamawiającego i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do jej podpisania w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że jesteśmy / nie jesteśmy* płatnikiem podatku VAT od towarów i usług.
4. Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z 2004 r. z późn. zmianami).
5. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że z wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
7. Do niniejszej oferty przedkładamy poniższe załączniki przygotowane zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia:

- a.....
- b.....
- c.....
- d.....
- e.....

Dnia

.....

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowił przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert upływa 24 marca 2010 roku o godz. 10.00.

Termin otwarcia ofert: 24 marca 2010 roku o godz. 10.30

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka

.....**Bogusław Szmitma**.....
(podpis kierownika Zamawiającego)