

ZP I. 271.6.2020

Kłodzko, dnia 19.05.2020 r.

**Do Wykonawców**

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Realizacja usługi wykonania dokumentacji technicznej SMART KŁODZKO (SMAK): Część II – Stacje Ładowania Samochodów Elektrycznych.**”

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy.

Pytania zamieszczone poniżej dotyczą cz.II:

1. Czy w ramach opracowania projektu należy dostarczyć opinię rzeczoznawcy ds. ppoż, która będzie niezbędna do uzyskania odbioru przez UDT na etapie wykonawstwa prac, czy też będzie to element, który będzie w późniejszym okresie po stronie Wykonawcy prac budowlano-przyłączeniowych?
2. Z jakiego miejsca mają zostać zasilone docelowo stacje ładowania? Czy zasilanie będzie doprowadzane ze wskazanych w późniejszym terminie rozdzielni nn pobliskich obiektów, czy też uzyskiwane będą nowe warunki przyłączeniowe?
3. W odniesieniu do powyższego pytania, jeśli uzyskiwane będą nowe warunki przyłączeniowe, czy będzie to po stronie Zamawiającego czy też Oferenta?
4. Czy wskazane miejsce posadowienia stacji będzie w obszarze parkingu i jednocześnie poza obszarem pasa drogowego?
5. Nawiązując do powyższego pytania czy konieczne będzie i Zamawiający oczekuje uzyskania zgody w odpowiednim Zarządzie Dróg na posadowienie urządzenia i trasy kablowej w obrębie pasa drogowego oraz opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu?
6. Czy miejsce z którego będzie zasilana stacja(złącze z OSD lub rozdzielni nn) znajduje się na tej samej działce na której będzie posadowiona stacja ładowania samochodów?

Odpowiedzi:

Ad 1) W ramach dokumentacji projektowej należy dostarczyć opinię rzeczoznawcy ds. ppoż, która będzie niezbędna do uzyskania odbioru przez UDT.

Ad 2) W ramach dokumentacji projektowej wykonawca jest zobowiązany do uzyskania warunków przyłączeniowych dla każdej stacji ładowania pojazdów.


Ad 3) Jak w pkt. 2.

Ad 4) Wskazane miejsca posadowienia urządzeń znajdują się w całości na terenach należących do zamawiającego.

Ad 5) W związku z powyższym nie jest konieczne uzyskiwanie zgody w Zarządzie Dróg, natomiast Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym projektów organizacji ruchu dla wszystkich lokalizacji,

Ad 6) Jak w pkt 2.

Sporządziła: Dagmara Sulikowska-Skaczyło, Weronika Barańska-Grabowska

  
Z up. Burmistrza  
Z-ca BURMISTRZA  
Wiesław Tracz